



Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos

Consejería de Industria, Energía y Minas

Delegación Territorial en Sevilla

ANUNCIO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS, Y INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS EN SEVILLA, POR EL QUE SE SOMETE A INFORMACIÓN PÚBLICA LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN, REALIZADA POR LA MERCANTIL BOGARIS PV5, S.L.U., RELATIVA A LA LÍNEA AÉREO - SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN LASAT 132 kV “TRES POZOS I”, Y UBICADA EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE MAIRENA DEL ALCOR Y ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA).

Expediente: 295.282
R.E.G.: 6.709

A los efectos previstos en lo establecido en el art. 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a Información Pública la petición realizada por la entidad BOGARIS PV5, S.L.U., por la que se solicita Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción para la línea aéreo - subterránea de alta tensión 132 kV “TRES POZOS I” y ubicada en los términos municipales de Mairena del Alcor y Alcalá de Guadaíra (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: BOGARIS PV5, S.L.U. (B-90348285)
Domicilio: C/ Charles Darwin, Sevilla, 41092 (Sevilla)
Denominación de la Instalación:
Términos municipales afectados: Mairena del Alcor, Alcalá de Guadaíra
Finalidad de la Instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología Fotovoltaica (b.1.1 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos)

Las características principales de la **infraestructura de evacuación** son:

Línea Eléctrica de evacuación de 132 kV

Tramo Aéreo:

- Origen: SET Elevadora “TRES POZOS I” 30/132 kV
- Final: Ap. 19
- Tensión: 132 kV
- Categoría: Primera
- Longitud: 3872,21 metros
- Tipo: Aérea, simple circuito, 94-AL1/22-ST1A (LA-110)
- Frecuencia: 50 Hz

Tramo Subterráneo:

- Origen: Ap. 19
- Final: HUSO 30 X: 250130.98 ; Y: 4134951.02
- Tensión: 132 kV



Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	ANTONIO JOSE RAMIREZ SIERRA	06/02/2024	PÁGINA 1/2
VERIFICACIÓN	Pk2jmDGHSWXYLYMTTSTPD3Y4NELLD	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos
Consejería de Industria, Energía y Minas
Delegación Territorial en Sevilla

- Categoría: Primera
- Longitud: 28,63 metros
- Tipo: Subterránea, simple circuito, RHZ1-RA-2OL(AS) 145 kV 1x400kAl+H150
- Frecuencia: 50 Hz

Proyecto técnico: LAAT 132 kV “TRES POZOS I” PARA EVACUACIÓN DE PSFV “TRES POZOS I” y Declaración Responsable de fecha 24 de noviembre de 2023.

Técnico titulado competente: Ingeniero técnico Industrial, Ángel Blanco García, colegiado n.º 1162 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Avda. de Grecia, S/N, CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, previa cita), a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda presentar alegaciones y manifestarse sobre el procedimiento de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, en el plazo de TREINTA (30) DÍAS, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía.

EL DELEGADO TERRITORIAL



Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	ANTONIO JOSE RAMIREZ SIERRA	06/02/2024	PÁGINA 2/2
VERIFICACIÓN	Pk2jmDGHSWXLYKMYMTTSTPD3Y4NELLD	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	